



CSI
Certificazione e Testing

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0285/05/RF

Pratica n.1034/05

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Parete.

prodotto da:

TECNOPAN S.r.l.
20050 Verano Brianza (MI)

denominato:

PANNELLO TECNOPAN TAMPONAMENTO CTF

impiegato come:

Parete divisoria.

posto in opera:

Elemento disposto a coltello.

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 01/12/2005

Il Direttore del Laboratorio
(Ing. P. CAJ)